



PROVOZNÍ ŘÁD AREÁL UMĚLÉHO LETNÍHO KOUPALIŠTĚ OSEK

Provozní řád umělého koupaliště vypracovaný a předložený orgánu veřejného zdraví ke schválení podle § 6c odst. 1 písm. f), g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na vyhlášku č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

1. Základní údaje

Majitel koupaliště:	Město Osek se sídlem Zahradní 246, 417 05 Osek
Adresa koupaliště:	Nelsonská ul., 417 05 Osek, parc. č. 205/2 a 203/4 v k. ú. Osek
Provozovatel koupaliště:	Služby města Oseka, s.r.o., se sídlem Zahradní 246, 417 05 Osek IČ: 25436171 DIČ: CZ25436171 info@sluzbyosek.cz , 774 426 420 Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 18097, předmět podnikání: Výroba, obchod a služby uvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, odbor činnosti: Ubytovací služby
Statutární orgán:	Alena Cébe – jednatelka
Zodpovědná osoba:	Michaela Malíková Formánková – vedoucí údržby
Provozní doba:	červenec–srpen 1.7. – 31.8. PO-NE 9:00 – 19:00 hod. červen, září dle klimatických podmínek PO-NE 9:00 – 19:00 hod.

Důležité telefonní kontakty:

	HASIČI	☎ 150
	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA	☎ 155
	POLICIE	☎ 158
SOS TÍŠŇOVÁ LINKA		☎ 112

1. V areálu koupaliště Osek je umístěn bazén – betonová nádrž, pokryta bazénovou folií o rozměrech 80 m x 40 m, celkem o ploše 4.060 m², objem cca 4.000 m³. Zdrojem vody je voda z Oseckého potoka. Pokud dojde ke snížení hladiny Oseckého potoka je nádrž dopouštěna pitnou vodou z veřejného vodovodu.
2. S ohledem na velikost vodní plochy, technické uspořádání koupaliště, vybavenost areálu a zajištění bezpečného provozu byla maximální kapacita koupaliště stanovena na 800 návštěvníků současně.
3. Technologie a kapacita recirkulační úpravy vody a její provoz musí zajišťovat splnění ukazatelů jakosti bazénové vody stanovené přílohou č. 8 vyhlášky č. 238/2011 Sb. Zdrojem vody pro napouštění nádrže je stávající povrchový vodní tok – potok, využívaný pro provoz koupaliště. Technologie ÚV je umístěna v montovaném objektu – strojovně. Technologie ÚV zahrnuje 3 pískové filtrace, cirkulační čerpadla (2x o výkonu 225 m³/h), koagulaci, úpravu pH, chlorování. Chemické přípravky na úpravu vody jsou dávkovány na základě vyhodnocení měřicí a řídicí jednotky. Chemikálie jsou aplikovány přes technologii úpravy vody (měření, regulace a dávkování chemikálií). Předpokládané množství aplikovaných chemických látek je kapalný chlor 1100 kg, GHC pH plus tekutý 2500 kg, GHC Super tekutý vložkovač 150 kg, GHC Algicid růžový 120 kg, GHC Algicid super 60 kg na 4.000 m³ povrchové vody. Plnicí voda při napouštění z potoka je přiváděna přímo do nádrže koupaliště přes stavidlo umístěné v šachtě. Ředící voda je zajištěna přívodem pitné vody z veřejného vodovodu přímo do systému úpravy vody. Recirkulační systém bazénu: bazénová voda je nasávána odtokovými tryskami ve dně bazénu, upravována na úpravu vody včetně přídavku ředící/plnicí vody a přiváděna zpět do bazénu přívodními tryskami umístěnými po obvodu dna bazénu. Vypouštění vody z nádrže koupaliště je pomocí stavidla ve hrázi nádrže v největší hloubce, voda je vypouštěna do potoka, který dále odtéká přes město Osek a napájí další rybníky.
4. Kontrola jakosti vody – obsluha koupaliště provádí každý den jednu hodinu před zahájením provozu kontrolu a měření obsahu volného chloru, vázaného chloru, redox potenciálu (pokud není zajištěno jeho kontinuální automatické měření), kontrolu správné funkce dávkovacího a dezinfekčního zařízení, měření teploty vody a kontrolu průhlednosti vody v nejhlubším místě bazénu. V průběhu provozu se obsah volného chloru, vázaného chloru a redox potenciál kontrolují každou čtvrtou hodinu a správná funkce dezinfekční technologie nejméně každé dvě hodiny. Průhlednost vody a teplota vody se kontrolují nejméně třikrát denně. Automatická měřicí stanice průběžně a nepřetržitě vyhodnocuje hodnoty ukazatelů – volný chlor, pH, redox potenciál a teplota vody, bez registrace naměřených hodnot. Tyto průběžně měřené hodnoty jsou proto zapisovány min. v daných časových intervalech do provozního deníku. Hodnoty vázaného chloru je třeba zjišťovat pomocí ručního přenosného spektrofotometru tak, jak je uvedeno výše. Současně je vedena evidence množství ředící vody, která se řídí počtem návštěvníků. Množství ředící vody je měřeno samostatným registračním vodoměrem nebo průtokoměrem s registrací. Denně je dle aktuálního počtu návštěvníků doplněna ředící voda do recirk. systému v množství min. 60 l na osobu a den. O všech provedených kontrolách, měřeních a přijatých opatřeních jsou prováděny záznamy do provozního deníku.
5. Denní záznamy do deníku provádí obsluha koupaliště. Ostatní záznamy do deníku smí provádět zodpovědné osoby města Osek, pracovníci servisních firem, pracovníci akreditované laboratoře a kontrolní orgány (KHS).
6. Odběry vzorků bazénové vody jsou prováděny akreditovanou laboratoří v souladu s § 27 vyhlášky č. 238/2011 Sb. Četnost odběrů je stanovena v příloze č. 9 této vyhlášky a požadavky na mikrobiologické a fyzikálně-chemické ukazatele jakosti vody jsou stanoveny v příloze č. 8 této vyhlášky. Vzorky se odebírají za provozu koupaliště. Pro mikrobiologický rozbor

se odebírá jeden vzorek na přítoku upravené vody do bazénu a čtyři samostatné vzorky ve všech rozích bazénu. Pro chemický rozbor se odebírá jeden slévaný vzorek ze všech čtyř rohů bazénu. Vzorky bazénové vody se odebírají 15 cm pod hladinou. Protokoly o odběru vzorků a evidence kontrol jakosti vody se evidují 5let od posledního odběru vzorku vody. Výsledky jsou uloženy u provozovatele a jsou v nejkratší možné době zasílány KHS UL, územní pracoviště Teplice prostřednictvím datové schránky.

Nápravná opatření:

- a. Při zjištění nevyhovujících hodnot provozních parametrů jakosti bazénové vody (volný chlor, vázaný chlor, pH, redox potenciál, průhlednost) je neprodleně provedena kontrola technologického zařízení a ověření správnosti měření, následně je upraveno dávkování chemických přípravků, intenzita recirkulace a ředění vody tak, aby byly obnoveny požadované provozní parametry. Po provedení nápravných opatření je provedeno kontrolní měření a výsledek je zaznamenán do provozního deníku.
- b. v případě překročení hyg. limitů mikrobiologických ukazatelů jakosti bazénové (zejména ukazatele s nejvyšší mezní hodnotou) je provoz koupaliště zastaven, prošetřena a odstraněna příčina závady a neprodleně proveden kontrolní rozbor bazénové vody.
- c. v případě překročení hyg. limitů chem. a fyz. ukazatelů jakosti bazénové vyjma vázaného chloru (tj. ukazatele s mezní hodnotou) je prošetřena a odstraněna příčina závady.

V případě, že nebude možné závady odstranit tak, aby trvale byly dodrženy hygienické limity ukazatelů jakosti bazénové vody odpovídající požadavkům vyhlášky č. 238/2011 Sb. bude provoz koupaliště ukončen, případně převeden zpět do režimu přírodního koupaliště (tzn. s možností pouze mechanického čištění vody pískovými filtry bez dávkování chemických látek, zejména bez dávkování chlorových desinfekčních látek).

7. Lékárnička – vybavení: akutol, panthenol sprej, surgispon kostky (krvácení z nosu), roztok po bodnutí hmyzem, novikov, AED (automatický externí defibrilátor), ambuvak, kelen, výplach očí, pinzeta na klíšťata, glukózový gel, panthenol, izotermická fólie, chladicí sáčky, obinadla, náplasti, nůžky, teploměr, tlakoměr, oxymetr, dezinfekce, špendlíky, trojčípý šátek, rouška, rukavice – první pomoci je návštěvníkům k dispozici na pokladně. V recepci ATC, který navazuje na areál koupaliště je umístěn defibrilátor AED. Obsluha koupaliště je zdravotně proškolená. Při vážnějším zranění je přivolána záchranná služba Ústeckého kraje.
8. V areálu koupaliště Osek jsou pro návštěvníky k dispozici veřejná WC v budově sociálního zařízení (kapacita WC ženy: 3 x WC, 1x umyvadlo, WC muži: 1x WC, 3x pisoár, 1x umyvadlo, WC personál: 1x WC, 1x umyvadlo), 1x venkovní solární sprcha, 3x převlékací kabina. Očistná sprcha, umývadla, toalety atd. jsou napojeny na veřejný vodovod města Osek.
9. Úklid hygienického zázemí pro návštěvníky provádí k tomu určený pracovník. Úklid je zajišťován pracovníkem v ranních hodinách od 8:00 do 9:00 hod., poté jsou pravidelně každé dvě hodiny pracovníkem kontrolovány a uklízeny, a před ukončením pracovní doby se opět provádí celkový úklid. Nejméně 1x denně nebo v případě potřeby, je proveden úklid dezinfekčním prostředkem (zejména podlahy WC, záchodů, sedátek a splachovadel, umývadel). V případě potřeby je úklid zajištěn ihned.
10. V době sezóny je každodenně před zahájením a po skončení provozu prováděn úklid celého areálu vč. ploch určených pro odpočinek a slunění a ochozu bazénu. Úklid provádí zaměstnanci areálu a Služeb města Oseka, s.r.o. Areál je vybaven odpadkovými nádobami, které jsou rozmístěny v areálu. Vedle sociálního zařízení jsou umístěny nádoby 1100 l na tříděný odpad (papír, plast,

komunální odpad). Prostor areálu je zatravněn. Sekání vč. nakládky a odvozu posekané trávy se provádí dle potřeby. Zaměstnanci jsou vybaveni ochrannými pracovními pomůckami.

11. Prostředky určené k dezinfekci jsou uloženy v regále na WC pro personál. U používaných přípravků se pracovník řídí koncentrací podle návodu na etiketě a dobou expirace přípravku. Příprava dezinfekčních prostředků je zajišťována těsně před jejich použitím.
12. Šatny a zázemí pro zaměstnance – v budově sociálního zařízení se nachází WC pro personál. Zázemí pro zaměstnance je v objektu pokladny.
13. Na koupališti není přítomen plavčík. Děti a neplavci smí do bazénu pouze v doprovodu dospělé osoby. Zákaz vstupu do bazénu osobám s infekčními kožními onemocněními.
14. Koupaliště Osek je v době provozní doby volně přístupné veřejnosti. Vstupné do areálu dle platného, schváleného ceníku. V případě nepříznivého počasí je koupaliště uzavřeno.

Provozní řád zpracoval: Alena Cébe
jednatelka

V Oseku dne: 10.08.2026

Podpis:  SLUŽBY MĚSTA OSEKA, s.r.o.
IČ: 254 36 171 DIČ: CZ25436171
417 05 Osek, Zahradní 246
(5)
Alena Cébe
jednatelka společnosti
Služby města Oseka, s.r.o.

Tento provozní řád byl schválen rozhodnutím KHS Ústeckého kraje
č. j. KHSUL 39575/2026 ze dne 12. 8. 2026